

Verbandsgemeindeverwaltung Mendig · Postfach 1352 · 56739 Mendig

Eigenbetrieb Wasser Abwasser VG Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig

VGV Mendig Bauwesen Im Hause Fachbereich:
Eigenbetrieb
Sachbearbeiter:
Hanna Halft
Zimmer-Nr.:
71
Telefon:
02652 9800 - 61

<u>Telefax:</u> **02652 9800 - 49** e-Mail:

h.halft.vg@mendig.de <u>Datum:</u> 14.09.2023

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Schreiben vom

Unser Zeichen

04.08.2023 4-610/13-101-jr

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Thür

Wasserwirtschaftliche Stellungnahme zum B-Planverfahren "Gewerbegebiet an der B 256 II", 1. Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung nehmen wir wie folgt Stellung:

Die wasser- und abwassermäßige Erschließung des o.g. Planbereichs ist gewährleistet.

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser darf in den im Gebiet vorhandenen Regenwasserkanal eingeleitet werden und wird über den Straßenentwässerungskanal der B 262 dem Regenrückhaltebecken jenseits der B 256 zugeführt. Häusliche Abwässer werden dem vorhandenen Schmutzwasserkanal zugeführt. Für die Einleitung von gefährlichen Abwässern wird eine entsprechende Vorbehandlung erforderlich.

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung ins Ortsnetz ist über den 1. Bauabschnitt sichergestellt. Der Versorgungsdruck ist nach den aktuellen technischen Vorgaben mit rd. 5 bar grundsätzlich ausreichend und liegt über dem vorgeschriebenen Mindestdruck nach DVGW-Merkblatt W 400-1. Bezüglich der Versorgung mit Feuerlöschwasser kann aus dem öffentlichen Netz nur die Grundversorgung von 48 m³/h gemäß DVGW-Merkblatt W 405 sichergestellt werden. Die ggf. erforderliche Differenz muss von den Betrieben selbst vorgehalten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Hanna Halft

Verbandsgemeine Mendig

Marktplatz 3 56743 Mendig Telefon: (02652) 9800-0 Fax: (02652) 9800-19 E-Mail: info@mendig.de www.mendig.de

Postbank Köln